

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №11»

1037804024565

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.85.12

ОКВЭД
основной

Форма собственности | **13**

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

72

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Главный врач

Трифонова Надежда
Анатольевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 550-24-80

Факс 550-24-80

E-mail объекта

Pd11@zdrav.spb.ru

Юридический адрес объекта

194021

пр.Пархоменко д.30 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

194021

пр.Пархоменко д.30 литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

нет

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

нет

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Отдел здравоохранения Администрации
Выборгского района СПб

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

194156

Ул.Новороссийская д.18

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Начальник отдела
здравоохранения
Администрации Выборгского
района Сажнов Василий
Владимирович

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. 5765291

Факс 5765613

E-mail руководителя вышестоящей организации

zdrav@tuvyb.gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №11»									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		Г. Санкт-Петербург, 194021, пр. Пархоменко д.30 литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1911,3									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1,2,3									
Кадастровый номер объекта		78:	5368	0:	10						
Категории обслуживаемого населения: граждане старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		Дети (в том числе дети-инвалиды)									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, С, Г, У									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		да									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемент зоны (параметра) на объекте	Необходимость (1), отсутствие (0) зоны, элемент зоны (параметра) на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания зоны, элемента реконструкции (параметра), технического средства на объекте	Примечание
	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта			Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0		Ширина пешеходных путей «К»	м	4,0	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	0		Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,013	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	1	Покрывшие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	1	1	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,38	0,35-0,4	п. 4.1.12	

	1	0		Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12-0,15		
	1	0		Ширина марша лестниц «О»	м	1,5	Не менее 1,35		
	1	1	1	Поручни с одной стороны на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п.4.1.14, 5.2.15	
	0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
	1	0		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
	0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет			
	0	1	1	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
	1	0	0	Радионформатор стационарный РИ-С	наличие	да			
2.2 Пандусы: стационарные									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны				Уклон пандуса «К»	соотношение, 1:14 (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
	1	0	1	Ширина между поручнями «К»	м	0,9	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
	1	1	1	Отражения с поручнями с одной стороны пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,85-0,92		
	0	1	1	Отражения с поручнями с одной стороны пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
	1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
	1	0		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
	1	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
	0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
	0	1	1	Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3 Входные площадки									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
Название зоны				Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
	1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
	1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	

	1	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,021	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7
	1	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
	1	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3
2.4 Входные тамбуры							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.
2.5 Входные двери, в т.ч. тамбурные							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	0	Ширина в свету «К»	м	1,8	Не менее 1,2	п. 5.1.4
	1	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,013	Не более 0,014	
2.6 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У», «Ю»	соответствие	да		п. 5.1.5
	1	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У», «Ю»	соответствие	да		
2.7 Вестибюли общественных зданий							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8
	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	да		п. 5.5.6
	0	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3 Пути движения внутри здания							
3.1 Коридоры, переходы в другие здания							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	0	Ширина «К»	м	1,9	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
Название зоны	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4
	1	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,013	Не более 0,014	п. 5.2.4

	0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет	п. 5.4.1
3.3 Внутренние лестницы								
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина ступеней «О», «С»	м	0,33	0,28 - 0,35
	1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17
	0	1	0	0	Ограждения с поручнями с одной стороны на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92
	1	1	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33
	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет	п. 5.2.11
	1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,8	Не менее 1,35
	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
	1	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
3.4 Лифты								
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
Название зоны	1	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0,975	Не менее 1,7
	1	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,225	Не менее 1,5
	1	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,95	Не менее 0,95
	1	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С»	соответствие	да	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
	1	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С»	соответствие	да	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
	1	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да	п. 5.2.20
	0	1	1	1	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да	п. 5.2.20
	0	1	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет	п. 5.2.20
	0	1	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет	п. 5.2.20
	1	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п. 5.5.7

4		Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ	
4.1	В зоне обслуживания посетителей зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие да п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях		
	Название зоны		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		
	на одно рабочее место	кв.м	12 п. 7.1.13
	на два рабочих места	кв.м	18 п. 7.1.13
	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85 п. 7.1.9, рис. Д12
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие да	п. 7.1.8
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)		
5.1	Доступная кабина в общей уборной	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	
	Название зоны		
	1	0	0
	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,8 Не менее 0,75
	1	0	0
	Ширина кабины «К»	м	1,7 Не менее 1,65
	1	0	0
	Глубина кабины «К»	м	1,85 Не менее 1,8
	1	0	0
	Ширина двери кабины «К»	м	0,9 Не менее 0,9
	0	1	1
	Опорные поручни «О», «К»	наличие да	п.5.3.3 рис. Д.11
	0	1	1
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие да	
	0	1	1
	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие да	п. 5.3.6
	0	1	1
	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие да	п.5.5.1

6 АВТОСТОЯНКИ								
6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов								
Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
				Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1
				Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м		Не далее 100 – при жилых зданиях	п. 4.2.2
				Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4
				Длина зоны для парковки «К»	м		6,0	
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1
				Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____ Зам.гл.врача по АХР
 телефон 550-24-03
 Согласовано: _____ Главный врач
 телефон 550-24-80



«10» октября 2016г.

«11» октября 2016г.